

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Frühlingstraße/Stephanusring in Frankenthal-Mörsch 

Betreiber

Stadtwerke Frankenthal GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	101 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	0 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %
KWK-Anteil [-]	50,4 %


Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 18.05.2025.

ausgestellt am: 18.05.2022

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.:

FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DERP0062_FW309-5u7_18052022_2 