

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Frühlingstraße/Stephanusring in Frankenthal-Mörsch 

Betreiber

Stadtwerke Frankenthal GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,99

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 141,8 g_{CO2}/kWh


Datenbasis von Januar 2020 bis Dezember 2021.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 18.05.2025.

ausgestellt am: 18.05.2022

Stefan Zickgraf

Gutachter-Nr.:

FW609-3 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DERP0062_FW309-1u7_18052022_2 